

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
 460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку  
 462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-43, 22-00-35

Предписание № 152/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
 о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
 по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Новотроицка Оренбургской области»

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Орск и г. Новотроицка по пожарному надзору, заместителя начальника ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку подполковника внутренней службы Е.Н.Пешкова № 152 от «26» апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «10» мая 2017 г. по 14 ч. 30 мин. «01» июня 2017 г. проведена проверка Государственным инспектором города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку, капитаном внутренней службы Митяй Ярославом Викторовичем муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Новотроицка Оренбургской области», по адресу: г. Новотроицк, ул. Орская, д. 9, совместно с директором МОАУ «СОШ № 10 г. Новотроицка» Зазоркиной Зинаидой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед п ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункта (абзац) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В подвале в помещении вентиляционной (помещение № 49 по тех. паспорту БТИ здание литер Е3) организована мастерская, а так же организовано хранение мебели и оборудования.	ППР в РФ п. 23 (б).	01.08.2017 г.	
2.	В подвале в помещениях № 40, 41 по тех. паспорту БТИ здание литер Е3 допускается размещение хозяйственных помещений (используемых в качестве склада по хранению горючих и не горючих материалов), в подвале отсутствует самостоятельный выход непосредственно наружу, существующий выход не изолирован противопожарной преградой от общих лестничных клеток здания.	ППР в РФ п. 23 (г).	01.08.2017 г.	
3.	В здании школы (литер Е) двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки (на первом, втором, третьем и четвертом этажах), выполнены с остеклением, требуется глухие	Федеральный закон №123-ФЗ ч. 4 ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2018 г.	

	или с армированным стеклом.		
4.	В противопожарной перегородке 1-го типа (отделяющей помещение № 36 - используемого в качестве склада костюмов от помещения № 38 - актов зал по тех. паспорту БТИ на первом этаже здание школы литер Е) не предусмотрено заполнение проема (дверь) с пределом огнестойкости не менее EI 60.	Федеральный закон №123-ФЗ ч. 3 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;	01.08.2018 г.
5.	В противопожарной перегородке 1-го типа (отделяющей помещение № 18 - используемого в качестве книгохранилища и библиотеке от помещения № 36 – общий коридор по тех. паспорту БТИ на втором этаже здание школы литер Е) не предусмотрено заполнение проема (дверь) с пределом огнестойкости не менее EI 60.	Федеральный закон №123-ФЗ ч. 3 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;	01.08.2018 г.
6.	Предел огнестойкости несущих элементов (косоуров) лестничного марша в лестничных клетках здания школы литер Е менее R45.	Федеральный закон №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ст. 87; СНИП 21-01-97* п. 5.18* табл. 4*.	01.08.2018 г.
7.	Эвакуационная дверь из помещения № 44 по тех. паспорту БТИ на первом этаже здания - литер Е заблокирована (заложена кирпичом).	ППР в РФ п. 36 (б).	01.08.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по г. Орску и г. Новотроицку  
(должность государственного инспектора)

Я.В. Митяй  
(фамилия, инициалы)

(подпись)  
«01» июня 2017 г.

(подпись)  
«01» июня 2017 г.

директор МДНУ СОМ и РО  
(должность)

Зелотина З.А.  
(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)